



# COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A.Diaz - 73010 Sogliano Cavour -  
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092  
E-mail ufficiotecnico@comune.soglianocavour.le.it  
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755

## UFFICIO TECNICO

Prot.n..... Cat..... Classe..... Fasc..... Addi.....

<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DEL CENTRO ABITATO DI SOGLIANO CAVOUR. CHIARIMENTI.-	<i>Risposta a nota N. .... del.....</i> <i>Div.....Sez.....N.....</i> <i>Allegati.....</i>
--	--

A seguito della seguente richiesta di chiarimenti da parte di una impresa: *Con riferimento alla nota di chiarimento del 15/11/2010, e a quanto indicato nel Bando al punto IV.2.1 e al Capitolato Speciale d'Appalto Parte I° Capo 2 punto 4 punto 1 in cui si fa espresso riferimento "...Diametro e Tubazioni..." (Bando di Gara) e "... condotte o scatolare ..." (Capitolato Speciale) SI CHIEDE di considerare la possibilità di utilizzare in sostituzione dello scatolare, condotte ovoidali e/o circolari prefabbricati assicurando la portata prevista in progetto.*

Assicurando la portata prevista in progetto, si ritiene di poter dare risposta **AFFERMATIVA**, raccomandando di tener conto della quota di consegna al collettore esistente e, naturalmente, dei ricoprimenti minimi da garantire sulla generatrice superiore.

Distintamente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Salvatore FIORE)